

г. Коркино
(место составления акта)

« 31 » августа 20 17 г.
(дата составления акта)

« 14 » час. « 00 » мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 95

По адресу/адресам: Челябинская область, г. Коркино, д. Шумаки, ул. Школьная, 11

На основании: распоряжения № 95 от «16» августа 2017 г. начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 12 Саблина А.А. была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 29».

Дата и время проведения проверки (нахождения на объекте защиты):

«31» июля 2017 года с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 1.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 12

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** (заполняется при проведении выездной проверки) Иноземцев Е.В. от 22.08.2017 6/055
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор ОНДиПР № 12 по пожарному надзору Лейсле Денис Михайлович; государственный инспектор ОНДиПР № 12 по пожарному надзору Морозов Василий Юрьевич.

Лица, привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов: не привлекались

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «ООШ № 29» Иноземцева Евгения Алексеевна.

Установлено, что:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 29» представляет собой одноэтажное здание 3 степени огнестойкости: стены кирпичные, перегородки железобетонные, перекрытия железобетонные плиты, крыша шиферная по деревянной обрешетке, отопление центральное водяное, освещение электрическое. Здание относится к классу функциональной пожарной опасности Ф 4.1.

Помещения основного здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения управления эвакуацией людей при пожаре. На момент проверки АПС и СОУЭ находились в рабочем состоянии. Заключен договор на техническое обслуживание АПС и СОУЭ с ООО «ПУПР» (контракт № 128 от 03.07.2017г.), проверка технического состояния проведена 17.08.2017 года, система находилась в рабочем состоянии.

Система автоматической пожарной сигнализации обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Установлен программно-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг». Заключен договор на техническое обслуживание ПАК «Стрелец-мониторинг» с ООО ИТЦ «СпецМонтаж» (контракт № 34/1 от 01.07.2017г.), проверка технического состояния проведена 02.06.2017 года, оборудование находилось в исправном состоянии.

В помещениях школы установлено достаточное количество первичных средств пожаротушения, имеется 7 огнетушителей марки ОП-4 и 1 огнетушителя марки ОУ-3. Огнетушители заряжены, опломбированы, имеются паспорта и сертификат соответствия, учет ведется в специальном журнале.

Из здания МКОУ «ООШ № 29» имеется 3 эвакуационных выхода, ведущие непосредственно наружу. Пути эвакуации незахламлены, отсутствуют перепады высот, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства препятствующие безопасной эвакуации людей, оборудованы эвакуационным освещением, которое при прекращении электропитания автоматически включается.

В помещении электрощитовой установлена противопожарная дверь с пределом огнестойкости EI60. Люк выхода на чердак выполнен противопожарным с пределом огнестойкости EI-60. Деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом «Биопирен» для древесины «МИГ-09», представлен акт № ЦБ-2351 от 24.08.2016 года, выдан ООО «ПУПР».

С работниками МКОУ «ООШ № 29» проводится инструктажи по пожарной безопасности, с отметкой в специальном журнале. Ответственное лицо по пожарной безопасности в МКОУ «ООШ № 29» прошел обучение по программе пожарно – технического минимума.

Разработана инструкция о действиях работников на случай возникновения пожара. Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленных разделом XVIII правил противопожарного режима.

Имеется декларация пожарной безопасности № 75-233-000-ТО-00154 от 30.04.2010 г.

При проведении проверки должностному лицу расчеты по оценке пожарного риска, а также независимой оценке риска на здание школы не предоставлены.

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) не выявлено.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: отсутствуют

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы № 12
по пожарному надзору



Лейсле Д.М./

